

Berufsfeuerwehr Görlitz
Krölstraße 26
02826 Görlitz
Te.: 03581 486411
Fax: 03581 486410
Mail: feuerwehr@goerlitz.de

Antrag auf Freigabe von Schlössern der Schließung Görlitz

Anschrift Objektträger/Objekt:

Ansprechpartner

Name _____ Tel _____ Fax _____

E-Mail* _____ Straße: _____ PLZ/ Ort _____

Anschrift Errichterfirma/Antragsteller:

Ansprechpartner

Name _____ Tel _____ Fax _____

E-Mail* _____ Straße: _____ PLZ/ Ort _____

***Da die Freigabe nur online erfolgt, ist die Angabe der E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich!**

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- a) Auflage in der Baugenehmigung b) Auflage des Sachversicherers
 c) freiwilliger Entschluss

Klassifizierung und Ausführung der Feuerwehr – Schlüsseldepots (FSD)

FSD 3 (Hohes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (Generalschlüssel, Schlüssel für Schalteinrichtungen)

An Stelle einer ständig besetzten Stelle sind ein Feuerwehrschlüsseldepot (FSD 3) und ein Freischaltelement (FSE) zum Einbau vorgesehen. Hierzu benötigen wir aus der Schließung Görlitz: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- KRUSE Umstellschloss für FSD 3 (VdS) Anzahl: _____
 KRUSE Zylinder rund für FSE Anzahl: _____

FSD 1 (Geringes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln
(nur Einzelschlüssel mit Einzelschließungen, keine Generalschlüssel)

- Schlüsselsafe Mastiff ohne Überwachung (z.B. Mastiff Light)
Ø 38mm Anzahl: _____
- Schlüsselsafe Mastiff mit Überwachung (z.B. Mastiff basic 2)
Ø 38mm Anzahl: _____
- Schlüsselsafe Mastiff mit elektr. Blockierung (z.B. Mastiff plus)
Ø 38mm Anzahl: _____
- KRUSE Schlüsseldepot K 5 (5mm) Vorgerichtet für Profilzylinder
mit Kastenschloss Modell 510002 Anzahl: _____

Für die optimale Integration in die Schließanlage der Feuerwehr-Schließung Görlitz mit Profil - Zylinderschloss

z.B. für Nebenzugänge, Leiterhalterungen, Behältnisse, Poller, Schranken, Absperrungen etc.

- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ ohne Überwachung
Ø 51mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ mit Überwachung
Ø 51mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ Aufputz
Ø 51mm Anzahl: _____
- Profilhalbzylinder für Schlüssel Safe PZ 70
Ø 70mm Anzahl: _____

Die Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen an die konzessionierte Empfangsanlage in der Rettungsleitstelle des Landkreises Görlitz in der Fassung vom 01.02.2013 ist bekannt und wird von uns anerkannt.

Weiterhin ist die Vereinbarung über die Nutzung eines Feuerwehrschlüsseldepots und / oder die Vereinbarung über die Nutzung der Feuerwehrschließung Görlitz Bestandteil des Antrages.

Nach Bestätigung der Vereinbarung durch den Antragsteller erhält dieser die Freigabe per E-Mail zur Bestellung der Schließungen bei der Fa. Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG.

Datum:

(Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)

Hinweis:

Eine Bearbeitung des Antrags erfolgt nur bei Vollständigkeit aller Angaben und Unterlagen.