

TG


Alle Geräte, die direkt auf Boden des **Technikgeschosses** gestellt werden, sind schalltechnisch zu entkoppeln. Hier folgt kein weiterer Bodenaufbau, es wird die Rohdecke als Nutzoberfläche dienen!

Höhenbezug: OK FFB SG = $\pm 0,00$ m = 192,30 m üNN

OG


FB 17 - Bodenaufbau OG
Umkleiden:

5 mm	Kautschukbelag
55 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S55
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
45 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke




FB 16 - Bodenaufbau OG
Waschräume, WC's:

15 mm	Fliesen auf Verbundabdichtung
55 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S55
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
35 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke




FB 15 - Bodenaufbau OG
Duschen:

15 mm	Fliesen auf Verbundabdichtung
0-30 mm	Gefällespachtel
55 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S55
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
10 mm	EPS 035 DEO dm
270 mm	Stahlbetondecke



FB 14 - Bodenaufbau OG
Stadtbalkon, Tribüne:


5 mm	Kautschukbelag
80 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S80
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
20 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke



FB 13 - Bodenaufbau OG


Treppenhaus:

80 mm	Zementestrich, CT-C35-F5-S80, beschichtet
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
20 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke



FB 18 - Bodenaufbau OG
Lager:

70 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S70
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
30 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke

[illegible]

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

Bodenaufbauten OG / TG

Ausführungsplanung

Bauherr

Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Nr.	
-----	--

Index

0162

Maßstab 1

Datum

Maßstab 1

gesehen

freigegeben