



**Detail 1:10**



**Detail 1:10**



**Vertikalschnitt**

## LEGENDE

- ① Notausgangverschluss nach DIN 179  
Hallenseite: Muschelgriff
- ② Estrichwinkel
- ③ lichte Durchgangsbreite 1,86m  
Bemessung:  $h = 2,18\text{m}$  (Rohbaumaß 2,26m)  
 $3 \times 1,86\text{m} \times 2,18\text{m} = 12,16\text{ m}^2$   
(Vorgabe 12 m<sup>2</sup> Zuluft)
- ④ Übergangsschiene Edelstahl

## Hinweise:

- Sporthallen-Innentüranlage bestehend aus 3 Stück 2-flg. Sporthalleninnentüren und 2 feststehenden Mittelteilen
- ballwurfsichere Stahl-Glaskonstruktion, festverglast mit mind. 8 mm dickem ESG
- flächenelastische Prallwandfunktion der gesamten Türanlage auf Hallenseite
- Notausgangstüren nach DIN EN 179

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

**Eingangstüren Prallwand Schn**

Ausführungsplanung

Bauherr

Stadtverwaltung Görlitz

Architekten

Stadtverwaltung Görlitz  
Untermarkt 6-8  
02826 Görlitz

Nr. Index

0197

Datum

Maßstab 1:10, 1:20

gesehen

freigegeben