

TG


Alle Geräte, die direkt auf Boden des **Technikgeschosses** gestellt werden, sind schalltechnisch zu entkoppeln. Hier folgt kein weiterer Bodenaufbau, es wird die Rohdecke als Nutzoberfläche dienen!

Höhenbezug: OK FFB SG =  $\pm 0,00$  m = 192,30 m üNN

OG


**FB 18 - Bodenaufbau OG**  
**Lager:**

15 mm	Fliesen
70 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S70
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
20 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke




**FB 16 - Bodenaufbau OG**  
**Umkl., Wasch., WC's:**

15 mm	Fliesen auf Verbundabdichtung
55 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S55
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
35 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke




**FB 15 - Bodenaufbau OG**  
**Duschen:**

15 mm	Fliesen auf Verbundabdichtung
0-30 mm	Gefällespachtel
55 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S55
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
10 mm	EPS 035 DEO dm
270 mm	Stahlbetondecke




**FB 14 - Bodenaufbau OG**  
**Stadtbalkon, Tribüne:**

5 mm	Kautschukbelag
80 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S80
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
20 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke



### FB 13 - Bodenaufbau OG Treppenhaus:

80 mm	Zementestrich, CT-C35-F5-S80, beschichtet
0,2 mm	PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
20 mm	TSD: EPS 040 DES sg
270 mm	Stahlbetondecke



Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

Bodenaufbauten OG / TG

## Ausführungsplanung

Bauherr  
Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz  
Untermarkt 6-8  
02826 Görlitz

Nr.	Index
-----	-------

0162

Datum	Maßstab	1
-------	---------	---

gesehen

freigegeben