



### Treppe 1

#### Anforderungen:

##### - Fluchttreppe

- lichte Fluchtwegbreite mind. 1,20 m, Höhe mind. 2,10 (ASR)
- Geländerhöhe 1,10 m (Unfallkasse Sachsen)
- Füllstäbe Abstand 12 cm (DGUV-Schulen)
- Handlauf- Höhe 85 cm, d=30-45 mm (Unfallkasse Sachsen)
- Abstand Handlauf zu Bauteilen 50 mm (ASR)
- Fugen max. 40 mm (DGUV-Schulen)
- alle Kanten leicht gerundet mit einem min. Radius 2mm (DGUV-Schulen)

#### Oberflächen

- Stufen und Podeste Sichtbeton ohne Belag (Fertigteiltreppe!!!)
- Oberflächen Treppenraumwände geglättet bzw. schalungsglatt

#### Schallschutz

- Schallentkopplung Auflager Podest sowie Treppe an Geschossdecke

- Endstand Geometrie Treppenaufleger nach Vorgabe Statik !!!

#### LEGENDE

	Mauerwerk
	Stahlbeton
	Dämmung
	Verblender
	Betonfertigteile in Sichtqualität
	Trockenbau

LV-Anlage Planstand 30.01.2018

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

Treppe 1+2 Längsschnitt

Ausführungsplanung

Bauherr

Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz  
Untermarkt 6-8  
02826 Görlitz

Architekten

Nr.	Index
0250	
Datum	Maßstab
	1:50

gesehen

freigegeben

Höhenbezug: OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m üNN