



1 Lichtkuppel: - TH-Entrauchung 1,20x1,20m (1m² Querschnitt)
- U_i = 1,30 W/m²K
- Dachausstieg für Revisionsarbeiten (**im TH 1**)



Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.		Nr.	Index
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010		0143	
Lichtkuppeln RWA	Ausführungsplanung	Datum	Maßstab 1:20, 1:5
Bauherr	Stadtverwaltung Görlitz		
	Untermarkt 6-8		gesehen
	02826 Görlitz		
Architekten			freigegeben