


- LEGENDE
- Mauerwerk
 - Stahlbeton
 - Dämmung
 - Verblender Betonfertigteil in Sichtqualität
 - Trockenbau
 - Fassadengerüst, H= ca. 15m
 - Belagsverbreiterung, 6 Gerüstlagen
 - Fassadengerüst, H= ca. 7,9-11,30m
 - Belagsverbreiterung, 4 Gerüstlagen



- Lager (Reinigung)
02.32
NGF: 3,82 m²
WC barrierefrei
02.31
NGF: 4,79 m²
WC D
02.30
NGF: 1,95 m²
WC D
02.28
NGF: 3,31 m²
WC D
02.29
NGF: 1,91 m²
WC H
02.27
NGF: 1,91 m²
WC H
02.25
NGF: 3,31 m²
WC H
02.26
NGF: 5,00 m²

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr. Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010 Erdgeschoss		Ausführungsplanung		Nr. Index 0032 GERÜST	
Bauherr Stadtverwaltung Görlitz		Stadtverwaltung Görlitz Untermarkt 6-8 02826 Görlitz		Datum	
Architekten				Maßstab 1:200	
				gesehen	
				freigegeben	

Höhenbezug: OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m üNN