

Beantwortung von Fragen während des Verfahrens:

Maßnahme: Neubau Zweifachsporthalle mit Parkierungsanlage
Gewerk: Los 6 – Dachabdichtung, Kiesdach
Vergabe-Nr.: 140-10/17

folgende Fragen ergaben sich:

1.: Pos. 6.1.070 mit was soll die Dämmung kaschiert sein?

Kaschierung gemäß Zulassung, üblicherweise mit Vlies

2.: Pos. 6.1.060 & 070 Soll die Dämmung wirklich 340mm in WLS 037 stark sein? Ist dies kein Schreibfehler? Dies würde eine U-Wert von ca. 0,12 W/m²*K bedeuten.

Ja, diese hohen Anforderung an die Gebäudehülle sind der Entscheidung geschuldet, dass man die Anforderungen „regenerative Energien“ über eine verbesserte Gebäudehülle kompensiert.

3.: Pos. 6.1.070 bitte die Windsogsicherung zur Verfügung stellen

siehe Anhang

4.: Pos. 6.2.030 geprüfter Aufbau nur mit Rockwool Bondrock, diese Dämmung ist aber nicht ausgeschrieben

Ist möglich, abhängig von der gewählten FPO Bahn sind ggf. auch andere Dämmhersteller möglich, die Ausschreibung erfolgt produktneutral, die Dämmung ist entsprechend den Anforderung an die Verklebung ausgeschrieben

Diese Mitteilung ist abschließend.