


Höhenbezug: OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m üNN



LEGENDE

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Pfosten-Riegel-Konstruktion aus hochwärmegedämmten Aluminiumprofilen, Profilansichtsbreiten 50mm | 3 | Türelement, doppelflügel hochwärmegedämmte Aluminiumprofile, |
| 2 | Deckleiste, Profiltiefe 100mm | 4 | OTS Gleitschiene, evtl. Bandgegenseite |

Farbe Profile außen / innen eloxiert, Festlegung nach Bemusterung

Lüftungsquerschnitt erforderlich: 12m²
Berechnung Lüftungsquerschnitt: 2,15m x 1,955m x 3 = 12,61m² > 12m²

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Windfangtür (innen)

Bauherr
Stadtverwaltung Görlitz

Architekten

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Nr. Index

0124

Datum

Maßstab 1:20

Ausführungsplanung

gesehen

freigegeben